

Дефектная ведомость ВФ-00000047 от 14.03.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Котел утилизатор К-35/2,4-45 ст. №9 Инв.№00010689. Цех №15. Ремонт арматуры узла питания. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в металлостоме) задвижки Ду80 ру63 приварной	шт	2	Подрядчик				
2	Монтаж задвижки Ду80 ру63, под приварку	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду80Ру63 под приварку	шт	2	

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри помещения, с остановкой рабочего процесса.
3. Для выполнения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник Цеха №15

Мастер по эксплуатации котельного оборудования

И. Г. Некрылов

А. Н. Слета

Д. Ю. Сухоруков

Р. Д. Сухоруков