

Дефектная ведомость ВФ-00000050 от 17.03.2025

« » 20 г.

Наименование: Текущий ремонт Оборудования котельной №2 инв.№00005106. Цех №15. Ремонт РУ. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в металлолом) трубопровода пара 108х8	м	1	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода пара 108х8	м	1	Подрядчик	Труба 108х8 ст 20 ГОСТ 8732-78	т	0,02	Вес 1м трубы - 19,73кг
3	Демонтаж (в металлолом) фланцевой задвижки Ду100 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик				
4	Монтаж фланцевой задвижки Ду100 Ру16 с КОФ, с приваркой фланцев	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 с КОФ и метизами и прокладками ГОСТ 9544-2015	шт	1	
5	Демонтаж (в повторное использование) вварной задвижки Ду400 Ру16	шт	1	Подрядчик				
6	Монтаж задвижки Ду400 Ру16 под приварку	шт	1	Подрядчик				
7	Демонтаж (в металлолом) клапана запорного Ду32 Ру100 приварного	шт	4	Подрядчик				
8	Монтаж клапана запорного Ду32 Ру100 под приварку	шт	4	Подрядчик	Клапан 1с11-4 Ду32 Ру100 TV 3742-001-09212465-2016	шт	4	
9	Демонтаж (в металлолом) клапана запорного Ду32 Ру100 приварного	шт	2	Подрядчик				
10	Монтаж клапана запорного Ду20 Ру100 под приварку	шт	2	Подрядчик	Клапан запорный 1с-11-3 DN 20, PN100 (вода-пар) TV 3742-003-71228244-2004,	шт	2	

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используются материалы заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в производственных помещениях
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород, подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов

А. Н. Смета

Д. Ю. Сухоруков

С. А. Васюхов