

Утверждаю
 4.0. Технический директор
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Мещеряков Д. А.
 «___» _____ 20__ г.

Дефектная ведомость ВФ-00000034 от 11.03.2025

Наименование: Текущий ремонт оборудования промыш установки 3, инв.№00005116, Цех №2. Технологический поток №1.
 Ремонт коренной задвижки по ХОВ. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж арматуры фланцевой Ду150 Ру40 в металлолом по ХОВ, масса 1 шт.-0,092тн, на открытой площадке на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж арматуры фланцевой Ду150 Ру40 по ХОВ, масса 1 шт.-0,092тн, на открытой площадке на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду150 Ру40 Набивка АС 25х25 Болт М16х90 Гайка М 16	шт кг кг кг	1 1,5 3,5 0,8	

3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для монтажных работ, высотой 6 м	м2	10	Подрядчик				
---	--	----	----	-----------	--	--	--	--

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях.

Лист согласований:

Начальник цеха №2

И.о. Главного механика

Ведущий инженер ОГМ

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №2

Тишковский В. П.

 Гуляс И.А.

 Камнев А.В.

Зинченко А. А.