

«12» 03 2025г.

Дефектная ведомость ВФ-00000045 от 12.03.2025
Наименование: Текущий ремонт на объекте: Паровой коллектор котельной №1 Инв.№00005318. Цех №15. Ремонт арматуры. Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в металлолом) задвижки Ду250 Ру63 приварной	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж задвижки Ду250 Ру63, под приварку	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду250 Ру63 под приварку ГОСТ 9698-86	шт	1	
3	Демонтаж (в металлолом) клапана Ду32 Ру100 приварного	шт	6	Подрядчик				
4	Монтаж клапана Ду32 Ру100, под приварку	шт	6	Подрядчик	Клапан 1с11-4 Ду32 Ру100 ТУ 3742-001-09212465-2016	шт	6	
5	Демонтаж (в металлолом) клапана Ду20 Ру100 приварного	шт	6	Подрядчик				
6	Монтаж клапана Ду20 Ру100, под приварку	шт	6	Подрядчик	Клапан запорный 1с-11-3 DN 20; PN100 (вода-пар) ТУ 3742-003-71228244-2004	шт	6	
7	Демонтаж (в повторное использование) задвижки фланцевой Ду300 Ру16	шт	1	Подрядчик				
8	Монтаж задвижки фланцевой Ду300 Ру16	шт	1	Подрядчик				
9	Демонтаж (в металлолом) бобышки ф38мм под термоману	шт	1	Подрядчик				
10	Монтаж бобышки ф38мм под термоману	шт	1	Подрядчик	Бобышка ф38мм	шт	1	
11	Демонтаж (в металлолом) задвижки Ду150 Ру63 приварной	шт	1	Подрядчик				

8.03.25

А.Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Монтаж задвижки Ду150 Ру63, под приварку	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду150 Ру63 под приварку ГОСТ 9698-86	шт	1	
13	Демонтаж (в металлолом) задвижки Ду50 Ру63 приварной	шт	2	Подрядчик				
14	Монтаж задвижки Ду50 Ру63, под приварку	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63 под приварку ГОСТ 9698-86	шт	2	

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в производственных помещениях, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов

А. Н. Слега

Д. Ю. Сухоруков

С. А. Васюхов