

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А. М.

« 25 » 10 2023 г.

Дефектная ведомость

Наименование: Текущий ремонт паровой турбины №3 Пб-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра.  
Инв.№ 00.00004290

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Система регулирования (Инв.№ 00.00004290)								
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	1	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла с вскрытием и закрытием переднего ступа системы регулирования турбоагрегата (без разборки турбины)	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г Ветошь х/б	шт кг	4 5	
Ротор турбины (Инв.№ 00.00004290)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230x280 М50 (Р320)	шт	10	
подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00004290)								
4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с востановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				

**подшипник опорный №2,3 (Инв.№ 00.00004290)**

6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г Ветошь х\б	шт кг	2 5	
7	Восстановление зазоров маслоуловителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	1	Подрядчик				

**Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями (Инв.№ 00.00002528)**

8	Ремонт опоры РТ-РГ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт	1	Подрядчик				
<b>Турбогенератор (Инв.№ 00.00002528)</b>								

9	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик				
---	---	----	---	-----------	--	--	--	--

**Общий раздел для доп.информации:**

Производство работ в действующем производственном цехе. Материалы по дефектной ведомости предоставляет Заказчик. Внутрипостроечный транспорт, ГТМ, в том числе транспорт для получения материалов со склада Заказчика и перемещение их к месту выполнения работ – предоставляет Подрядчик. п.9 Центровка валопровода турбина - генератор.

**Составил:**

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного

**Проверил:**

Начальный участка

**Согласовано:**

Начальный цеха №14

И.о. заместителя главного энергетика по теплотехнике

И.о. главного энергетика

Козырев А. А.

Щербачов И. В.

Сасин С. И.

Мумладзе Д.Г.

Лябаев Г.Б.