

Техническое задание
на проведение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в
производственных и бытовых помещениях, расположенных по адресу: Омская
область, г. Омск, ул. Барабинская 20

1. Контактное лицо по организационным вопросам:

Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна

Тел: (3812) 53-54-68,

E-mail: tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный механик Крашенинников Сергей Александрович

Тел: (3812) 91-03-91,

E-mail: s.krashennnikov@omskcarbon.com,

Зам. главного механика Чаплак Игорь Олегович

Тел: (3812) 40-96-38,

E-mail: igor.chaplak@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы выполняются в производственных и бытовых помещениях омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» с сохранением всех вредных и опасных производственных факторов, а также вблизи действующего технологического оборудования.

Грузоподъемные механизмы предоставляет «Заказчик».

Внутрипостроечный транспорт предоставляет «Подрядчик».

Б. Требования к срокам выполнения работ:

По разделу №1 – Техническое диагностирование систем вентиляции душевых и раздевалок, и помещений ЛКК корпус №83:

Дата начала работ – 23.03.2026

Дата завершения работ – 03.04.2026

По разделу №2 – Устранение замечаний, выявленных при техническом диагностировании систем вентиляции душевых и раздевалок, и помещений ЛКК корпус №83:

Дата начала работ – 30.03.2026

Дата завершения работ – 30.04.2026

По разделу №3 – Техническое диагностирование систем вентиляции производственных помещений ЦПТУ, РМЦ, Энергоцеха:

Дата начала работ – 10.03.2026

Дата завершения работ – 30.04.2026

По разделу №4 – Капитальный ремонт вентиляционных установок производственных помещений ЦПТУ, РМЦ, Энергоцеха

Дата начала работ – 10.03.2026

Дата завершения работ – 30.12.2026

Дата начала выполнения работ может быть смещена.

Все работы необходимо завершить до 30.12.2026 года

В. Краткое описание работы:

По разделу №1:

Выполнить диагностику с оформлением заключения об эффективности работы вентиляционной установки. В случае выявления замечаний оформить ведомость объемов работ;

По разделу №2:

В случае выявления замечаний, препятствующих эффективной работе вентиляционных систем, после составления и согласования ведомости объемов работ выполнить ремонт вентиляционной установки с целью восстановления паспортных характеристик

По разделу №3:

Выполнить диагностику с оформлением заключения об эффективности работы вентиляционной установки. В случае выявления замечаний оформить ведомость объемов работ;

По разделу №4:

На основании ведомости объемов работ, а также графика капитальных ремонтов вентиляционных установок на 2026 год, выполнить капитальный ремонт вентустановки и воздухопроводов, входящих в эту вентустановку.

Капитальный ремонт (К) – вид планового ремонта, при котором должны быть восстановлены первоначальные качественные характеристики оборудования: производительность, мощность, точность и др.

Предполагается выполнение следующих работ:

1. Полная разборка элементов вентустановки на узлы и детали;
2. Чистка разобранных элементов от пыли, грязи и коррозии;
3. Замена кожуха или рабочего колеса;
4. Замена отдельных лопаток, заварка лопнувших мест в рабочем колесе
5. Замена и ремонт вала и замена подшипников;
6. Балансировка рабочего колеса на балансировочном стенде собственной конструкции;
7. Сборка всей вентустановки;
8. Центровка двигателя и ходовой части;
9. Проверка и ремонт/замена пускорегулирующей аппаратуры и кабельно-проводниковой продукции;
10. Проведение замеров на эффективность.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ,
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ,
- СП48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СП 60.13330-2016/ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
- СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации на дату сдачи объекта в эксплуатацию.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации контрагента.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до предоставления проекта, договора на согласование.
4. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора.
5. Устав.
6. Данные о наличии опыта работ по выполнению аналогичных работ.
7. Лицензии (разрешения, свидетельства о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объекта), если деятельность, которую осуществляет контрагент, может осуществляться только при наличии соответствующих документов.
8. Реквизиты контрагента.
9. Банковская карточка с образцами подписи, заверенная банком.
10. Отчет СЗВ-М за последний месяц.
11. Трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера.
12. Договор аренды нежилых помещений.
13. Копии трудовых книжек.
14. Копии паспорта руководителя.
15. Иную документацию, предусмотренную формой договора.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования, приспособлений, механизмов, инструмента.
- Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Монтажники;
2. Газорезчик;
3. Электросварщики;
4. Инженер КИПиА;
5. Электротехнический персонал с соответствующей группой допуска.

Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь положительный опыт по выполнению монтажу металлоконструкций.

Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и представить подтверждающие документы.

Участник должен указать в коммерческом предложении стоимость:

1. Технического диагностирования;
2. Пуско-наладочных работ;
3. Монтажных работ;
4. Материалов и оборудования;
5. Испытания в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ.

С целью формирования адекватного представления о выполняемых работах представителю потенциального исполнителя работ до подачи заявки необходимо посетить омскую производственную площадку ООО «Омсктехуглерод»

Начальник службы-инициатора – инициатор закупки:

Главный механик



С.А. Крашенинников

Директор по направлению:

Технический директор



А.И. Соломин