

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 21 » 09 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000271 от 10.09.2021 (№9378-21)

Наименование: Покраска металлострукций котла утилизатора ПКК-75/24 №33.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Металлострукции (Инв. № 00.00004286)								
1	1. Обеспыливание поверхности котла сжатым воздухом перед покраской на высоте до 30м. 3658м <sup>2</sup>	м2	3 658	Подрядчик				
2	2. Обезжиривание металлострукций котла на 1раз на высоте до30м. 3658м <sup>2</sup> .	м2	3 658	Подрядчик	Растворитель 646 10 л	шт	55	
3	3. Покраска металлострукций котла в 2 слоя на высоте до 30м. 3658м <sup>2</sup> .	м2	3 658	Подрядчик	Эмаль КО-814 серебристая Растворитель 646 10 л	кг шт	880 38	

**Общий раздел для доп. информации:**

Материал заказчика. Работы производятся в действующей котельной, в условиях работающего оборудования (покраска включает в себя решетчатые м/к, трубопроводы, горелки, арматуру, штуравалы, перила). Работы на котле выполняются с использованием страховых поясов подрядной организации. Вспомогательные материалы, инструмент для покраски подрядной организации.

**Лист согласований:**

Мастер по ремонту котлов и котельного оборудования

Начальник цеха №15

И.о. главного энергетика

 Семенченко А.Ю.

 Баснаръ В.И.

 Титоров В.А.