

Дефектная ведомость ВФ-000000040 от 11.03.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Оборудование котельной №1. Инв.№00001220. Цех №15. Замена секций задвижки на паропроводе от котельной №1 до котельной №2.
Останов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в повторное использование) задвижки Ду350 руб3 приварной. Н=4м	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж задвижки Ду350 руб3, под приварку. Н=4м	шт	1	Подрядчик				
3	Демонтаж (в металлолом) 2-ух переходов ст20 426х10-377х10 (L=356мм). Н=4м	шт	2	Подрядчик				
4	Монтаж 2-ух переходов ст20 426х10-377х10 (L=356мм, 1шт), Н=4м	шт	2	Подрядчик	Переход ПК- 426х12-377х10 ст20 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	
5	Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н=4м, L=2м	м2 верт. проекции	8	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с наружи помещения действующей котельной №1, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика
4. При работе выше 1,8м на высоте применяются монтажные пояса.

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов

А. Н. Слега

Д. Ю. Сухорукнов

С. А. Васюхнов