

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Соломин А.И.
« 28 » 12 2025 г.

Дефектная ведомость № _____ от _____
Наименование: Капитальный ремонт устройств РЗиД. ГПП Углеродная. ТРДН-110/10/10 кВ Т-2. ВИСИ. (Инв. № 00.00019571)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА	шт.	1	Подрядчик				
2	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	измерение	3	Подрядчик				
3	Трансформатор тока встроенный во ввода выключателя, силового трансформатора	шт.	8	Подрядчик				
4	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	шт.	8	Подрядчик				
5	Испытание: вторичной обмотки трансформатора	шт.	16	Подрядчик				
6	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	испытание	16	Подрядчик				
7	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	шт.	4	Подрядчик				
8	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ	схема	4	Подрядчик				
9	Схема разводки трёхпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2.	схема	2	Подрядчик				
10	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм.	шт.	12	Подрядчик				
11	Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов.	измерение	100	Подрядчик				
12	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,1	Подрядчик				
13	Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	10	Подрядчик				
14	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов	схема	1	Подрядчик				
15	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.	присоед.	1	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

- На действующих предприятиях химической и нефтехимической промышленности при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
- Выполнение работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением допуска

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник энергоцеха

Титоров В.А.

Нурсейтов А.С.

Кеппель М.Ф.