

Техническое задание

на выполнение:

1. Ремонт схем КИПиА установки 40/1 ЦПТУ;
2. Ремонт схем автоматизации участка подготовки сырья ЦПТУ.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: главный метролог Коптев Максим Владимирович, (3812) 40-96-49, maksim.koptev@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**А. Требования к месту выполнения работ:**

1. Работы производятся в цехе производства технического углерода на участке №1 и участке подготовки сырья Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:**1. Ремонт схем КИПиА установки 40/1 ЦПТУ**

- с 06.07.2026 г. по 31.07.2026 г.

2. Ремонт схем автоматизации участка подготовки сырья ЦПТУ

- с 06.07.2026 г. по 28.08.2026 г.

В. Краткое описание работ:

Выполнение демонтажных и монтажных работ в соответствии с ведомостью объема работ.

Выполнение работ в соответствии с требованиями стандартов НОСТРОЙ.

Выполнение работ в полном соответствии с ГЭСН. Например, для кабельной продукции обязательная проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, маркировка кабеля и жил, для импульсных линий и пневматических линий опрессовка.

Пуско-наладочные работы выполняются заказчиком.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Оборудование, инструмент, материалы и пр., необходимое для выполнения работ, указанных в ведомостях объема работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Персонал с квалификацией для выполнения работ, указанных в ведомостях объема работ, в том числе:

- монтажники средств КИПиА;
- газоэлектросварщик, имеющий квалификационное удостоверение;
- ИТР, обученный и аттестованный Ростехнадзором по промышленной безопасности в соответствии с видом работ, - куратор работ.

Приложения:

1. Дефектная ведомость ремонта схем КИПиА установки 40/1 и участка подготовки сырья цеха производства технического углерода

Главный метролог

М.В. Коптев

Технический директор

Д.А. Мещеряков