

Дефектная ведомость ВФ-000000041 от 12.03.2025

Наименование: Текущий ремонт: Котел утилизатор ПКК-30/2,4 ст. №6 Инв. №00010690. Цех №15. Ремонт свечи остаточного газа. Останов

Утверждаю
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Мещеряков Д. А.

«12» 03 2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в металлолом) трубопровода 159х6, L=1,5м. Н = 5,2м	мп	1,5	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода 159х6, L=1,5м. Н = 5,2м	мп	1,5	Подрядчик	Труба ст20 ф159х6 ГОСТ 8732-78	т	0,035	Вес 1м трубы - 22,64кг
3	Изготовление и монтаж заплатки на трубопровод Ø1220 из листа 12мм. Н = 5,2м	тн	0,043	Подрядчик	Лист 12 ст3	тн	0,045	Размер заплатки 0,8м x 0,6м
4	Врезка трубопровода ф159 в заплатку из листа 12мм	шт	1	Подрядчик				
5	Установка и разборка лесов для монтажных работ Н-5м, L-4м	м2	20	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри помещения действующей котельной №1, с остановкой рабочего процесса.
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика
4. При работе свыше 1,8м на высоте применяются монтажные пояса.

Лист согласований:

Главный энергетик
Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности
Начальник цеха №15
Мастер по ремонту котельного оборудования

И. Г. Некрылов
А. Н. Слепа
Д. Ю. Сухоруков
С. А. Васюхов

Сухоруков

Васюхов