

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Соломин А.И.
 « 22 » 12 2025 г.

Наименование: Проверка устройств противоаварийной автоматики ГТП "Углеродная"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКА КЕДР приемник (Инв.№ 00.00023680)								
1	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20	шт	1	Подрядчик				
2	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	сигнал	20	Подрядчик				
3	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	15	Подрядчик				
4	Испытание цепи вторичной коммутации	шт	2	Подрядчик				
5	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики: приемник	полукомплект	1	Подрядчик				
6	Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: с ответвлениями	полукомплект	1	Подрядчик				
7	Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением: до 500 кВ	шт	1	Подрядчик				
8	Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000	шт	1	Подрядчик				
Передачик АКА КЕДР (Инв.№ 00.00024590)								
9	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20	шт	1	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	сигнал	20	Подрядчик				
11	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	15	Подрядчик				
12	Испытание цепи вторичной коммутации	шт	2	Подрядчик				
13	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики. Передатчик	полукком плект	1	Подрядчик				
14	Высокочастотный канал одного полуккомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: с ответвлениями	полукком плект	1	Подрядчик				
Передатчик АК КЕДР (Инв. № 00.00024591)								
15	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20	шт	1	Подрядчик				
16	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	сигнал	20	Подрядчик				
17	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	15	Подрядчик				
18	Испытание цепи вторичной коммутации	шт	2	Подрядчик				
19	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики. передатчик	полукком плект	1	Подрядчик				
20	Высокочастотный канал одного полуккомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: с ответвлениями	полукком плект	1	Подрядчик				
АКА КЕДР приемник (Инв. № 00.00023679)								
21	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20	шт	1	Подрядчик				
22	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	сигнал	20	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	15	Подрядчик				
24	Испытание цепи вторичной коммутации	шт	2	Подрядчик				
25	Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики: приемник	полужом плет	1	Подрядчик				
26	Высокочастотный канал одного полужомплета защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: с ответвлениями	полужом плет	1	Подрядчик				
27	Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением: до 500 кВ	шт	1	Подрядчик				
28	Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000	шт	1	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

1. На действующих предприятиях химической и нефтехимической промышленности при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования.
2. Выполнение работ в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением допуска

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика

Начальник энергоцеха

Титоров В.А.

Нурсеитов А.С.

Кеппель М.Ф.

